2014000425Z

(2014)国认监认字(043)号

检 测
CNAS L0698

检 验 报 告

报告编号：201412114

送检单位名称： 广州蓝尔迪塑料制品有限公司

产品名称型号： 隔热保温材料 AB4A260 厚度4mm

检 验 类 别： 委托检验

NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号：201412114　　共 4 页 第 1 页

产品名称	隔热保温材料	型号规格	AB4A260 厚度4mm
委托单位	广州蓝尔迪塑料制品有限公司	商　　标	LANDY
生产单位	广州蓝尔迪塑料制品有限公司	检验类别	委托检验
送检单位	广州蓝尔迪塑料制品有限公司	抽样基数	/
抽样单位	自送样	抽样日期	/
抽样地点	/	到样日期	2014.11.18
检验地点	本中心	检验日期	2014.11.26～2014.12.22
样品数量	14.22㎡	样品编号	2014111036
检验依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	燃烧性能B_1(C)级		
检验结论	经检验，该制品燃烧性能符合C-s2,d0,t1级的规定要求。 按GB 8624-2012判定，该制品燃烧性能达到难燃B_1(C-s2,d0,t1)级。 (以下空白) (检验专用章) 签发日期：2014年12月23日		
备注	该送检产品的产品名称为企业自命名，本报告仅对所承检项目负责。 本报告分级结果在该制品采用机械方式固定于燃烧性能等级为A2或A1、厚度大于或等于6mm、密度大于或等于800kg/m^3的基材条件下有效。		

批准：　　审核：　　编制：